

Итоги - Помещения

СТЕНА	Ю	-22	4,3*HSTENI	10.4	44	0.437	200
ОКНО	Ю	-22	2,52	2.5	44	2.000	222
Сумма теплопотерь через ограждение Q _{огр} :							887
Добавки: d1: 0.130 d2:-0.072 Q _{огр} *(1+d1+d2):							938
Расход тепла на вентиляцию Q _в :							970
Расчетные теплопотери Q _о :							1908
Дополнительные тепlopоступления в помещении Q _{доп} :							0

Пом: 102 Столовая											
Твн: 22°C		F: 45.4 м2		H: 3.0 m		Куб: 136.2 м3		N: 1.0 1/ч		Vw: 136.2 м3/ч	
Этаж: Этаж 1				Эксплуат: Qдоп = 0Вт/м				Отопление: Конвективная			
Символ	Ор.	Тн	Поверхность			Fс	dT	k	Qогр		
		°C	м2			м2	K	Вт/м2K		Вт	
СТЕНА	С	-22	7,4*HSTENI			10.8	44	0.437		208	
ОКНО	С	-22	4,8+4,8			9.6	44	2.000		845	
ДВЕРЬ	С	-22	1,8			1.8	44	2.000		158	
СТЕНА	З	-22	1*HSTENI			3.0	44	0.387		51	
СТЕНА	В	-22	6,2*HSTENI			13.8	44	0.437		265	
ОКНО	В	-22	4,8			4.8	44	2.000		422	
Сумма теплопотерь через ограждение Qогр:										1949	
Добавки: d1: 0.150 d2:-0.025 Qогр*(1+d1+d2):										2193	
Расход тепла на вентиляцию Qв:										2038	
Расчетные теплопотери Qо:										4231	
Дополнительные тепlopоступления в помещении Qдоп:										0	

Пом: 103 Лестница								
Твн: 22°C		F: 10.3 м2		H: 3.0 m	Куб: 30.8 м3	N: 1.0 1/ч		Vw: 30.8 м3/ч
Этаж: Этаж 1			Эксплуат:Qдоп = 0Вт/м			Отопление:		Конвективная
Символ	Ор.	Тн	Поверхность		Fс	dT	k	Qогр
		°C	м2		м2	K	Вт/м2K	Вт
СТЕНА	В	-22	2,3*HSTENI		4.4	44	0.437	85
ОКНО	В	-22	2,52		2.5	44	2.000	222
Сумма теплопотерь через ограждение Qогр:								307
Добавки: d1: 0.100 d2:-0.050 Qогр*(1+d1+d2):								322
Расход тепла на вентиляцию Qв:								461
Расчетные теплопотери Qо:								784
Дополнительные тепlopоступления в помещении Qдоп:								0