

Итоги - Помещения

Сумма теплопотерь через ограждение $Q_{огр}$:	168
Добавки: $d1: 0.000$ $d2: -0.050$ $Q_{огр}*(1+d1+d2)$:	160
Расход тепла на вентиляцию Q_v :	211
Расчетные теплопотери Q_o :	370
Дополнительные тепlopоступления в помещении $Q_{доп}$:	0

Пом: 5 Лестница							
Твн: 22°C		F: 10.6 м2	H: 3.0 m	Куб: 31.9 м3	N: 1.0 1/ч		Vw: 31.9 м3/ч
Этаж: Подвал			Эксплуат: Qдоп = 0Вт/м2		Отопление: Конвективная		
Символ	Ор.	Тн	Поверхность	Fc	dT	k	Qогр
		°C	м2	м2	K	Вт/м2K	Вт
СТЕНА 1	В	-22	2,6*1	1.9	44	0.437	37
ОКНО	В	-22	0,7	0.7	44	2.000	62
СТЕНА ПОД		-22	2,6*1	2.6	44	0.416	48
ПОЛ(13ОН)		-22	2,6	2.6	44	0.242	28
ПОЛ(23ОН)		8	8	8.0	14	0.243	27
Сумма теплопотерь через ограждение Qогр:							202
Добавки: d1: 0.030 d2:-0.050 Qогр*(1+d1+d2):							198
Расход тепла на вентиляцию Qв:							477
Расчетные теплопотери Qo:							675
Дополнительные тепlopоступления в помещении Qдоп:							0

Пом: 6 Прачечная							
Твн: 18°C	F: 13.6 м2	H: 3.0 m	Куб: 40.7 м3	N: 1.0 1/ч	Vw: 40.7 м3/ч		
Этаж: Подвал		Эксплуат:Qдоп = 0Вт/м		Отопление: Конвективная			
Символ	Ор.	Тн	Поверхность	Fc	dT	k	Qогр
		°C	м2	м2	K	Вт/м2K	Вт
СТЕНА 1	В	-22	2,9*1	2.2	40	0.437	38
ОКНО	В	-22	0,7	0.7	40	2.000	56
СТЕНА ПО		-22	2,9*2	5.8	40	0.416	97
СТЕНА 1	Ю	-22	4,6*1	3.9	40	0.437	68
ОКНО	Ю	-22	0,7	0.7	40	2.000	56
СТЕНА ПО		-22	4,6*2	9.2	40	0.416	153
Сумма теплопотерь через ограждение Qогр:							468
Добавки: d1: 0.050 d2:-0.081 Qогр*(1+d1+d2):							453
Расход тепла на вентиляцию Qв:							553
Расчетные теплопотери Qo:							1006
Дополнительные тепlopоступления в помещении Qдоп:							0