


Типовий проект опалення тепловими накопичувачами об'єкту з загальною площею 100м² по нічному тарифу.



Загальна площа приміщення – **100 м²**

Установлена потужність теплових накопичувачів – **10,4 кВт**

Вартість необхідного обладнання – **17 300 грн**

Експлуатаційні витрати на опалення приміщення – **442 грн/ місяць**

$(10,4 \text{ кВт} * 5 \text{ год} * 0,81 \text{ грн/кВт} * 0,35 * 30 \text{ днів}) = 442 \text{ грн/місяць}$

Всі ціни вказані з ПДВ окрім вартості обладнання.

Тепловтрати приміщення 50-60 Вт\м²