

Специфікація елементів покриття

№	Назва	Довжина, мм	Січення, мм		Кіль- кість, шт	Загальна довж,м
			а	h		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кроква	11700	60	200	13	152,10
2	Кроква	6000	60	200	14	84,00
3	Кроква	3900	60	200	1	3,90
4	Брус	2700	60	200	5	13,50
5	Брус	900	60	200	2	1,80
6	Кроква	1200	60	200	6	7,20
7	Затяжка	4700	60	200	12	56,40
8	Брус	3100	60	200	1	3,10
9	Розкіс	2400	150	150	1	2,40
10	Мауерлат	11700	150	150	1	11,70
11	Мауерлат	7200	150	150	1	7,20
12	Мауерлат	3600	150	150	1	3,60
13	Прогін	7500	150	150	1	7,50
14	Лежень	3500	150	150	1	3,5
15	Стояк	2500	150	150	2	5,0

1. Загальна витрата пиломатеріалів:

брус 60x200 - 322,00 м.п.
брус 150x150 - 37,30 м.п.
дошка 25x200 - 1820,00 м.п.
дошка 30x50 - 250,00 м.п.
2. Площа поверхні даху - 182,0 м.кв.
3. Елементи конструкції даху, які мають довжину більшу ніж 5-6 м умовно поділяються на кілька частин з додаванням по 0,8 м для влаштування вузлів з'єднання
4. Об'єм пиломатеріалів - 4,70 м³+(обрешітка і дошка 9,47 м³)=14,17м³
5. Кількість анкерів Ø10 L=600 мм - 11 шт
6. Елементи крокв виконуються із пиломатеріалів хвойних порід по ГОСТ 24454-80*Е, II і III категорії по якості з вологістю не більше 20%
7. Всі дерев'яні елементи, що торкаються цегляної кладки або бетону ізолюються шаром рубероїду
8. Початок монтажу дерев'яних конструкцій проводити з улаштуванням жорсткого блоку стійок, прогонів, крокв і діагональних ніг зв'язаних між собою тимчасовими в'язами
9. Монтаж дерев'яних конструкцій виконувати згідно вимог СНиП 3.03.01-87
10. З'єднання елементів крокв здійснювати з допомогою цвяхів, скоб, болтів, гвинтів.
11. Дерев'яні елементи покриття просочують антисептичним і вогнезахисним складом ДСА-1, виготовленим за рецептом: фосфорнокислий амоній - 20%, сульфатокислий амоній - 5%, фтористий натрій - 3%, вода - 71%, поверхнево активна речовина (ПАР) - 1%. В якості ПАР може використовуватися сульфанол безсульфатний по ТУ 3821072127-82.
12. Відстань від крокв до димових каналів повинна бути не <510мм; до вентиляційних не <380мм.
13. Влаштування анкерів виконується з кроком не більше 2,5 м

						ГП-35/10			
Зм.	Кіл.	Арк.	№	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш
Директор	Нестерович					Індивідуальний житловий чотирикімнатний будинок на вул. Великий, 46 в м. Дніпропетровськ		П	23
ГП	Матвієнко								
Проект	Матвієнко								
Перевірив	Нестерович					Специфікація елементів покриття		НПФ "Галпроект" м.Львів Ліц. АВ №192110 від 18.08.06р.	
Н.контр.									