

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000. Экспликация помещений. Разрезы 1-1, 2-2	
3	План на отм. 3,300. Экспликация помещений. План на отм.-2,400	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы	

Данный проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
 Главный инженер проекта **Н.Н.Лычаная**

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания	Площадь, м ²	Периоды года при t°С	Расход тепла, Вт				Удельный расход тепла на отоплен., Вт/м ²	Установочн. мощность двигат., кВт
			на отоплен.	на вент.	на гор.воду	всего		
Жилой дом	144,64	-22	13790	-	2900	16690	95,34	-

Общие указания

1. Проектирование систем отопления и вентиляции выполнено на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей, в соответствии со СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будинків", ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания".
2. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции:
 - теплый период Tн=31°С,
 - холодный период Tн=-22°С.
3. Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно нормативных материалов, приведенных в пункте 1.
4. Теплоснабжение дома осуществляется от собственной теплогенераторной, которая расположена в здании.
 - 4.1 Система отопления выполняется из полипропиленовых труб "Рандом Сополимер" и стальных водогазопроводных труб в топочной. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы "IDMAR-2500" производства Чехия.
 - 4.2 Вентиляция предусматривается естественная. Вытяжка осуществляется через решетки АМТ-N фирмы "Евроклима", расположенные в вентканалах в стенах.

						178/11	ОВ		
						Индивидуальный жилой дом по ул. Садовая 64, уч. 202 (С/Т "Южное"), в г. Киеве			
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата				
					16.08.2011	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Лычаная					П	1	
Проектир.		Козлова				Общие данные	ООО НПФ "Архпроект" г. Днепропетровск		
Н. контр.		Лычаная							