



Розподільча трубка системи опалення Ø40




Комплексний розподільвач "Тепла підлога"



Експликація об'єднання

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
1	NRV 3-0.6	Клапан регулювальний седельний 3-х-ходовий, Kvs=0,6м3/год	1		Danfoss
2		Насос циркуляційний	1		
3	USV-1	Вентиль запірний з плавним попереднім налаштуванням Ру=16бар, Tmax=100°C, Ø15	1		Danfoss
4		Кран кульовий Ø20	2		Danfoss
5	У222	Ру<25 бар, Т< 120°C Фільтр сітчастий лагунний з внутрішньою різьбою, Ø15	1		Danfoss

Вузол змішування для "Теплої підлоги"
(принципова схема).

[illegible]