

регион застройки город Днепропетровск
 Снеговой р-н - III
 Шаг ферм- 0.9 м
 Пролет - 5.6 м
 Уклон кровли - 30°

	Сбор нагрузок	норм. кг/м2	коэф.надеж.	расчетная, кг/м2
1	Листы асбестоцементные	14	1.05	14.7
2	Снеговая нагрузка	120	1.3	156
3	Утепление по нижнему поясу	30	1.05	31.5
3	Собственный вес конструкции	40	1.05	42
			Всего:	244.2

Спецификация на 1 ферму				
<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Длина</i>	<i>Сечение</i>	<i>Объем</i>
Верхний пояс	2	3.7	50*150	0.06
Нижний пояс	2	2.8	50*100	0.03
Стойки	4	3.2	50*100	0.02
Стойка	2	2	25*100	0.01
Раскосы	8	11.7	25*100	0.03
Накладка	28	8.8	25*100	0.02
			Всего	0.17
			Всего с учетом отхода	0.2

Расход лесоматериалов - 0.2 куб.м