

ПРОТОКОЛ №508  
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ  
від 07 травня 2012 р

Проба доставлена Замовником  
Замовник : ██████████  
Місце відбору проби: с. Крячки , свердловина

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТОВ „КОМПАНІЯ СУБОС”  
№ ПТ-15/12 ВИДАНЕ 17.01.12, ДІЙСНЕ ДО 16.01.2016 р.  
УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	Од. виміру	Методика визначення	Гранично допустимі норми ДСанПіН2.2.4-171-10	Результат дослідження
1	ЗАПАХ ПРИ 20°	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	металічний – 1 б.
2	ЗАПАХ ПРИ 60°	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	
3	СМАК	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	
4	РН	од рн	ДСТУ 4077	від 6,5 до 8,5	6,72
5	АМОНІЙ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192	не більше 0,5	0,3
6	НІТРИТИ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192	не більше 0,5	0,058
7	НІТРАТИ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826	не більше 50,0	<0,44
8	ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151	не більше 7,0	9,0
9	ХЛОРИДИ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245	не більше 250,0	40,0
10	СУЛЬФАТИ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389	не більше 250,0	58,0
11	СУХИЙ ЗАЛИШОК	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164	не більше 1000,0	470,0
12	ЗАЛІЗО 2-х валентне	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011	не нормується	0,34
12	ЗАЛІЗО ЗАГ.	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011	не більше 0,2	0,36
13	МАРГАНЕЦЬ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974	не більше 0,05	0,065
14	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 23268	не більше 6,5	7,0
15	КАЛЬЦІЙ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 6058	не більше 130,0	120,5
16	МАГНІЙ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 6059	не більше 80,0	34,5
17	КАЛІЙ + НАТРІЙ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 23268	не більше 200,0	11,5
18	ОКИСЛЮВАНІСТЬ	мг/О <sub>2</sub> дм <sup>3</sup>	ГОСТ 23268	не більше 5,0	2,96
19	КОЛЬОРОВІСТЬ	градуси	ГОСТ 3351	не більше 20°	15°
20	КАЛАМУТНІСТЬ	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351	не більше 0,5	0,68
21	КРЕМНІЙ	мг/дм <sup>3</sup>	РД 52.24.432.	не більше 10,0	3,56

Підпис особи, яка проводила аналіз



Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванню