


ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ВОДЫ
И СПОСОБОВ ВОДОПОДГОТОВКИ
г. Харьков



Вих. № від " 7 " 08 2012 р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по качеству воды в пробе № 3753,
отобранной из скважины,
пос. Песочин.

Вода нейтральная, пресная, очень жесткая, до 55 % жесткости – устранимая, прозрачная, с очень слабым вкусом и очень слабым запахом. Вода сульфатно-гидрокарбонатная магниевно-кальциевая, загрязняющие соединения азота присутствуют в допустимой концентрации.

Вода не соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" по значению общей жесткости.

По минерализации и основным ионам – Na, Ca, Mg, HCO₃, SO₄, Cl – данная вода является аналогом по ДСТУ-878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови» природной столовой воды «Новоселицька», производимой в Черновицкой области.

Зав. лабораторией

Р.Б. Ибрагимов