1 этаж


5/Кабинет
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/900/61
706 W
Б
А
1
2
3
16.0 x 2.2
5
16.2 x 2.6
3
6
Подъем на
2 этаж
17x2,0
4/Санузел
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/400/61
332 W
4
16.0 x 2.2
Q = 11 кВт;
tп/to = 80/60 С.
1.2
1.1
20.0 x 2.8
16.0 x 2.2
1
2
16.2 x 2.6
16.0 x 2.2
1/Прихожая
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
436 W
Отопительный контур №: 4
RAUTAC, RAUTHERM S 17 x 2.0, 45 мм ZE
Шаг труб: 20.0 см
Длина труб: 60.9 м
Уст. регулировка вентиля: 1/2
3/Гостиная
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
393 W
Отопительный контур №: 3
RAUTAC, RAUTHERM S 17 x 2.0, 45 мм ZE
Шаг труб: 20.0 см
Длина труб: 59.3 м
Уст. регулировка вентиля: 1/2
2/Кухня
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
415 W
2/Кухня
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
415 W
Отопительный контур №: 2
RAUTAC, RAUTHERM S 17 x 2.0, 45 мм ZE
Шаг труб: 15.0 см
Длина труб: 98.0 м
Уст. регулировка вентиля: 1/2
Отопительный контур №: 1
RAUTAC, RAUTHERM S 17 x 2.0, 45 мм ZE
Шаг труб: 15.0 см
Длина труб: 67.5 м
Уст. регулировка вентиля: 2 1/2

2 этаж


5/Спальня
KERMI Profil-Ventil Typ 22
500/1000/100
1347 W
3/Спальня
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/900/61
675 W
Б
1/Коридор
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
415 W
16.2 x 2.6
16.0 x 2.2
5
3
Распределительный коллектор No: 1/1
Неназванный
Отопительные контуры: 5
Массовый расход: 269.5 кг/час
Потеря давления: 2372 Па
6
16.0 x 2.2
1
3/Спальня
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
383 W
2/Спальня
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/500/61
376 W
16.2 x 2.6
Отопительный контур №: 5
RAUTAC, RAUTHERM S 17 x 2.0, 45 мм ZE
Шаг труб: 10.0 см
Длина труб: 50.6 м
Уст. регулировка вентиля: 1/2
25.0 x 3.5
2
4
20.0 x 2.8
1.2
1.1
16.0 x 2.2
16.0 x 2.2
7
16.0 x 2.2
16.0 x 2.2
А
4/Ванная комната
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/600/61
434 W
7/Гардеробная
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/400/61
349 W
2/Спальня
KERMI Profil-Ventil Typ 11
500/900/61
664 W
1
2
3