

Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
1	Жилое многоквартирное			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	Прихожая	2323.46	1731.53	4055.00
	ванная	502.31	175.25	677.56
	коридор	37.91	5.69	43.60
	Кухня	1120.77	1355.30	2476.06
	Спальня 1	1132.38	703.16	1835.55
	Зал	1893.50	1527.19	3420.69
	Итого по группе:	7010.34	5498.12	12508.46
	Итого по этажу:	7010.34	5498.12	12508.46
Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
2	Жилое многоквартирное			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	коридор 2	576.60	542.18	1118.78
	Спальня 2	835.29	1315.35	2150.64
	спальня 2-1	621.22	682.95	1304.18
	Кабинет	130.25	42.20	172.45
	Душевая	252.94	122.13	375.06
	Мастерская	1458.13	1190.86	2648.99
	Итого по группе:	3874.43	3895.67	7770.09
	Итого по этажу:	3874.43	3895.67	7770.09
Итого по объекту:		10884.76	9393.79	20278.55

Изм.	Код.уч	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Gokar		
Проверил				
Нач. отдела				
Г И П				
Н. контроль				

1
9-я линия

Теплотехнический расчёт

Стадия Лист Лис...

1 1