

Трутенко, 3, житловий будинок №13

ГОСТ	Марка дверей	Кількість	Примітка	
	Дерев'яні			
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДО21-9	48	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДО21-9л	47	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДГ21-9	49	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДГ21-9л	48	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДГ21-7п	64	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДГ21-7лп	65	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 6629-88	Дверний блок ДО21-13	32	дверний каркас, обшитий ламіною ДВП	квартири
ГОСТ 24698-61	Дверний блок ДН21-10п	33	Прим.1	сходова клітина
ГОСТ 24698-61	Дверний блок ДН21-10пл	30	Прим.1	сходова клітина
	Металеві			
	БДМГ21-9т	33	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	квартири
	БДМГ21-9тл	31	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	квартири
	ДП19-6л	16	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	шафа
	ДП21-13п*	17	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	ліфтовий хол
	ДП21-10ул	1	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	коридор
	ДП21-10пл	15	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	ліфтовий хол
	ДП21-8пл	15	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	сміттекамера
	ДП21-9лп	3	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	спец.приміщ.
	ДП21-9п	4	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	спец.приміщ.
	ДП 21-9	16	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	інженер.приміщ.
	ДП21-10улп	1	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	спец.приміщ.
	ДП19-9пл	4	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	спец.приміщ.
	ДП19-7п	1	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	спец.приміщ.
	ДП19-10п	1	дверний блок з межею вогнестійкості не менше EI 30хв.	спец.приміщ.

Примітка №1: Двері сходової клітини та ліфтового холу забезпечити пристроями для самозачинення і ущільненнями в притворах.

Двері ліфтових холів тамбурів-шлюзів, виходів на покрівлю, венткамер, електрощитової, машинного відділення ліфтів, вхідні двері квартир повинні мати мінімальну межу вогнестійкості EI 30 хв.

При замовленні вищезгаданих дверей необхідно вимагати у їх виробників сертифікати системи УкрСЕПРО або технічні умови на виготовлення, затверджені в ГУДПО МВС України, якими підтверджується відповідність виробників вимогам по вогнестійкості EI 30 хв.