Гурано А.В.	ГОСТ 3351-74					pH	Залишковий хлор, мг/л	Лужність, мг.екв/л	Окисність, мг.O_2/л	Азот			Загальна жорсткість, мг.екв/л	Хлориди, мг/дм^3	Сульфати, мг/дм^3	Залізо, мг/дм^3	Мідь, мг/дм^3	Цинк, мг/дм^3	Фтор, мг/дм^3	Марганець, мг/дм^3	Зал. алюміній, мг/дм^3	Кальцій, мг/дм^3	Магній, мг/дм^3	Сухий залишок, мг/дм^3	Розчинений кисень, мг/O_2/дм	Закислі речовини, мг/дм^3	Нафтопродукти, мг/дм^3	Бактеріологічні показники	
	Запах 20 °C	Запах 60 °C	Присмак, бал.	кольоровість	Мутність, мг/л					Аміак, мг/дм^3	Нітрити, мг/дм^3	Нітрати, мг/дм^3																КОЕ МАФАМ в 1 см^3	Коли-індекс
Свердловина	0	0	0	19,0	3,67	7,28	—	3,5	1,84	0,35	0,016	40,44	3,4	5,0	4,66	0,73	0,04	0,11	0,46	0,11	—	60,1	4,86	244	11,3	—	—		
48 ч																													
Норма	25	25	25	20°	1,5	6,0-9,0	—	від 0,5	4,0	2,0	3,0	45,0	7,0	350	500	0,3	1,0	5,0	1,5	0,1	—	100	від 10	1000	10	—	—		
по ГОСТ 2874-82				(35°)	(до 2,0)			до 6,5					до 10,0			до 1,0				до 0,5			до 80	(до 1500)					
(не більше)																													
													3,5-7,0																