

Утеплити стіну котельної  
утеплювачем товщ. 100мм


До трешбілки  
"Тепла підлога" Ø114  
під стелею

Plan-11V-50  
L=6000м п4,5

Plan-11V-50  
L=9000м п5

Plan-11V-50  
L=8000м п5

Plan-11V-50  
L=8000м п5



Е К С П Л І К А Ц І Я П Р И М І Щ Е Н Ь

№№	Назва приміщення	Площа м2	Примітки
1	хол	18,27 м <sup>2</sup>	
2	тренувальна зала	26,15 м <sup>2</sup>	
3	майдстерня	14,33 м <sup>2</sup>	
4	котельня	9,63 м <sup>2</sup>	
5	комора	12,76 м <sup>2</sup>	
6	комора	6,31 м <sup>2</sup>	
7	пральня	10,51 м <sup>2</sup>	

Опалювальні радіатори сталевий панельний радіатор "КЕРМІ PLAN-У", з можливістю підключення до системи опалення/у з правого боку.  
Глибина радіатора: тип 11-63мм (22-100мм).  
Висота - 500мм/довжина 600мм  
Попередній радіатор внапінування термостатичного вентиля-п4,5.  
Всі прилади мають термостатичні головки.

Инв. N ориг.	Підпис та дата	Зам. інв. N
--------------	----------------	-------------

ОВ			
Индивідуальний житловий будинок по вул. Польова 3/34 в с. Великі Дмитровичі, Обухівського району Київської області			
Зм	Кільк	Арк	Мелок
			Підпис
			Дата
ГАП	Гречук О.Л.		04.11
Перевіря	Гречук О.Л.		04.11
Розробив	Кондратюк		04.11
Житловий будинок		Стаття	Лист
Опалення		П	2
План підвалу на позначці -2,800		ФОП "Гречук О.Л." дід. АВ 512464 м. Київ	