

АВВГ-1 4x240 (20 м)

ЗКУ № 2
(ЗКУ-5/1-У1)
 $P_p=108,0 \text{ кВт}$
 $I_p=176,0 \text{ А}$

$$\frac{400}{315}$$

Технічний облік *

№ 2303 АК1Т, 1140, 5(10)А, 3ф 3х220/380, кл.т.1

ВНН $\frac{1}{\sqrt{0.66}} 300/5$, кл.т. 0,5 S

УЗГОДБА И ПРОJEKCIJSKA DOKUMENTACIJA

Розрахунковий облік*

НПК Z303/П1Т, 1140, 5(100)А,

3x220/380 VLT

УЗГОДНО: _____

3KY №4
TY-44049/4

резерв

АВВГ-1 4х25 (25 м)

80 A*

Щит обліку
на стіні с/б 20

Технічний облік *

НИК 2303 АП1Т, 1140, 5(100)А,

3x220/380, кл.т.1

АВВГ-1 4х25 (5 м)

РЩ садового будинку 20

80 A*

$$P_p = 40,1 \text{ кВт}$$
$$I_p = 65,51 \text{ A}$$

25 A

РД-2

16 A 30 mA

РД-2

16 A 30 mA

RD

16 A 30 M

✓



+

кондиціонери

розеточна мережа

посуд:
машин

судоплоти и
автомат

освітлення

газодобывающая