

07500 с.м.т. Баришівка
Київська обл.
вул. Жовтнева 77а
ДЗ "Баришівська рай СЕС"
МОЗ України

Затверджую:
Головний лікар
Баришівської СЕС

О.І. Оврашко

« 25 » листопада 2009 р.

М.П.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Дата видачі: 25 листопада 2009 р.

/дійсний на протязі року з дня видачі/

Виданий: ТОВ «Аерок»

Найменування організації, що виробляє будматеріали

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості:

№ П/П	Номенклатура будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК) Згідно ДБН В.1.4-2.01-97	Обсяг використання в рік	Клас використання
1	2	3	4
	Бетон ніздрюватий (блоки)	200 тис. м.куб	1 клас

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу: радіометрія

Тип приладу: РУГ – 91 М

Дата проведення Держпівірки: 06.02.2009 р., свідоцтво № 26-04/8725

Керівник підприємства
М.П.



Д.В. Латішев



**ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
“БАРИШІВСЬКА РАЙОННА
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

07500, Київська область,
с.м.т. Барішівка,
вул. Жовтнева 77а
тел./факс (04476) 5-21-02
E. mail: baryshivka-ses@mail.ru

ПРОТОКОЛ

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

від 24 листопада 2000 № 129

1. Найменування підприємства: ТОВ "АЕРОК"
2. Місцезнаходження: м. Березань, вул. Войська, 44а
3. Методи вимірювання: гадіометрія
4. Засоби вимірювання: РУГ-91М, сер. № 300552,
держпovірка в.о.р. № 09р. свідоцтво № 26.04/8725
(тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держпovірку)
5. Додаткові відомості: _____

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк х кг ⁻¹			А Еф Бк х кг ⁻¹
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
318	фліздрювальний бетон	18,01	4,2	340,2	53,51

Середня ефективна питома активність ПНР складає – 54 Бк х кг⁻¹

Вимірювання провів: технік-гадіометрист О.М. Овращко
(підпис, П. І. Б.)
ВИСНОВОК:

Представлений на дослідження матеріал відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися для всіх видів будівництва без обмежень.
(1 кл. згідно НРБУ-97 А еф. 53,51 Бк х кг⁻¹)
(види будівництва, згідно з НРБУ-97)

Головний лікар

Овращко О.І.
(підпис, П.І.Б.)

07500 с.м.т. Баришівка
Київська обл.
вул. Жовтнева 77а
ДЗ "Баришівська рай СЕС"
МОЗ України

Затверджую:
Головний лікар
Баришівської СЕС

О.І. Оврашко

« 25 » листопада 2009 р.

М.П.

НОМЕНКЛАТУРА

будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК) згідно з ДБН В.1.4-2.01-97,
що використовуються для виробництва на підприємстві ТОВ «Аерок»

№ П/П	Найменування будматеріалу	Мета використання
1	2	3
	Бетон ніздрюватий, AEROC EcoTerm	Будівництво об'єктів
	Бетон ніздрюватий, AEROC Classic	Будівництво об'єктів



Керівник підприємства

М.П.

Д.В. Латишев

07500 с.м.т. Баришівка
Київська обл.
вул. Жовтнева 77а
ДЗ "Баришівська рай СЕС"
МОЗ України

Затверджую:
Головний лікар
Баришівської СЕС


О.І. Оврашко

« 25 » листопада 2009 р.

М.П.

ДОЗВІЛ


на поставку споживачам будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)
згідно з ДБН В.1.4-2.01-97


Виданий: ТОВ «Аерок»

Найменування організації-постачальника

Дата видачі: 25 листопада 2009 р.

№ П/П	Найменування будматеріалу	Найменування підприємства, що виробляє будматеріал
1	2	3
	Бетон ніздрюватий, AEROC EcoTerm	ТОВ «Аерок»
	Бетон ніздрюватий, AEROC Classic	ТОВ «Аерок»





Д.В. Латішев