

ПРОТОКОЛ №1262
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ
Від 19 серпня 2013 року

Проба доставлена Замовником

Замовник : ПО Афоніна Г.І.

Місце відбору проби: Петрушки , котеджне містечко , міський водопровід

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТОВ „КОМПАНІЯ СУБОС”
№ ПТ-15/12 ВИДАНЕ 17.01.12, ДІЙСНЕ ДО 16.01. 2016 р.
УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	Од. виміру	Методика визначення	Гранично допустимі норми ДСанПіН2.2.4-171-10	Результат дослідження
1	ЗАПАХ ПРИ 20°	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	1
2	ЗАПАХ ПРИ 60°	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	1
3	СМАК	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	1
4	РН	од рн	ДСТУ 4077	від 6,5 до 8,5	7,32
5	АМОНІЙ	мг/дм³	ГОСТ 4192	не більше 0,5	0,37
6	НІТРИТИ	мг/дм³	ГОСТ 4192	не більше 0,5	0,05
7	НІТРАТИ	мг/дм³	ГОСТ 18826	не більше 50,0	4,6
8	ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ	ммоль/дм³	ГОСТ 4151	не більше 7,0	5,3
9	ХЛОРИДИ	мг/дм³	ГОСТ 4245	не більше 250,0	6,0
10	СУЛЬФАТИ	мг/дм³	ГОСТ 4389	не більше 250,0	15,0
11	СУХИЙ ЗАЛИШОК	мг/дм³	ГОСТ 18164	не більше 1000,0	372,0
12	ЗАЛІЗО ЗАГ.	мг/дм³	ГОСТ 4011	не більше 0,2	0,15
13	МАРГАНЕЦЬ	мг/дм³	ГОСТ 4974	не більше 0,05	0,033
14	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА	ммоль/дм³	ГОСТ 23268	не більше 6,5	6,0
15	КАЛЬЦІЙ	мг/дм³	ДСТУ 6058	не більше 130,0	60,0
16	МАГНІЙ	мг/дм³	ДСТУ 6059	не більше 80,0	27,6
17	КАЛІЙ + НАТРІЙ	мг/дм³	ГОСТ 23268	не більше 200,0	30,0
18	ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСЛЮВАНІСТЬ	мг/О₂дм³	ГОСТ 23268.12	не більше 5,0	3,6
19	КОЛЬОРОВІСТЬ	градуси	ГОСТ 3351	не більше 20°	22,5°
20	КАЛАМУТНІСТЬ,НОК	мг/дм³	ГОСТ 3351	не більше 0,5	0,8

Підпис особи, яка проводила аналіз



Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванню