



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія Дї

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстровано в Реєстрі

UA1.016.0209544-13

Термін дії з **24 вересня 2013** до **16 жовтня 2017**  
Срок действия с

**Продукція** Плити гіпсокартонні 'КНАУФ' з підвищеною опірністю дії відкритого  
*Продукция* полум'я (ГКПО-DF) товщиною 12,5 мм для систем вогнезахисту сталевих  
колон, балок та вогнезахисних підвісних стель

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
**26.62.10.500**  
**23.62.10-50.00**  
код ДКПП, ОКП

**Відповідає вимогам**  
*Соответствует требованиям*

пп. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-13:2007 'Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість' (EN 1365-3:1999, NEQ), ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) 'Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість', ДСТУ Б В.1.1-9:2003 'Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість' щодо класу (межі) вогнестійкості R90, R150 та R180 сталевих балок зведеною коробчастою товщиною 5,36 мм системою вогнезахисту з плит гіпсокартонних 'КНАУФ' з підвищеною опірністю дії відкритого полум'я (ГКПО-DF) товщиною 12,5 мм (конструкція згідно з таблицею додатка 1), класу (межі) вогнестійкості R150, R180 та сталевих колон зведеною коробчастою товщиною 4,5 мм з системою вогнезахисту з плит гіпсокартонних 'КНАУФ' з підвищеною опірністю дії відкритого полум'я (ГКПО-DF) товщиною 12,5 мм (конструкція згідно з таблицею додатка 2) та класу (межі) вогнестійкості R 60 вогнезахисної підвісної стелі з плит гіпсокартонних 'КНАУФ' з підвищеною опірністю дії відкритого полум'я (ГКПО-DF) товщиною 12,5 мм (конструкція згідно з таблицею додатка 3), що застосовується для забезпечення вогнестійкості покриттів або перекриттів з несучими сталевими елементами

**Виробник продукції**  
*Изготовитель продукции*

Товариство з обмеженою відповідальністю 'КНАУФ Гіпс Київ',  
адреса: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8,  
код ЄДРПОУ 00290966

**Сертифікат видано**  
*Сертификат выдан*

Товариство з обмеженою відповідальністю 'КНАУФ Гіпс Київ',  
адреса: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8,  
код ЄДРПОУ 00290966

**Додаткова інформація**  
*Дополнительная информация*

Плити гіпсокартонні 'КНАУФ' з підвищеною опірністю дії відкритого полум'я (ГКПО-DF) товщиною 12,5 мм, що виробляються серійно з 24.09.2013 до 16.10.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

**Сертифікат видано органом з сертифікації**  
*Сертификат выдан органом по сертификации*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)  
т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua

**На підставі**  
*На основании*

Сертифікат на систему управління якістю від 17.10.2012 №UA 2.002.07231-12 з терміном дії до 16.10.2017, що виданий Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства 'Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів' (ДП 'Укрметртестстандарт') (свідоцтво про призначення в системі сертифікації УКРСЕПРО від 31.05.2010 № UA.MQ.002). Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.07.2013 № 9/СПР-13, від 01.08.2013 № 1/СПК-13, від 28.08.2013 № 2/СПК-13 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365, дійсний до 10.04.2014)

**Керівник органу з сертифікації**  
*Руководитель органа по сертификации*



*[Signature]*  
підпис

**А.В. Кучміюв**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 005840