



МІЖНАРОДНА АТЕСТОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ

www.st-line.co.uk

e-mail: lab.voda@gmail.com

(044) 594-98-57

Technology for Life

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРЕЙТЛАЙН УКРАЇНА»

Свідоцтво про Атестацію № ПТ-161/13 від 24.05.2013

Протокол № 18 Дослідження води

Від 24.04.2014

Проба: Скважина

Замовник: Філоненко Анастасія

Місце відбору: м. Боярка, вул. Радянська, 67

№	Найменування показника	Од. виміру	Методика визначення	Гранично допустимі норми ДСанПін 2.24-400-10		Результат дослідження
				Водопровідна вода	Колодязь, каптажні джерела	
1	Запах при T=20 град С	Бали	ДСТУ 3351	Не більше 2	Не більше 3	0
2	Запах при T=60 град С	Бали	ДСТУ 3351	Не більше 2	Не більше 3	0
3	Кольоровість	Градуси	ДСТУ 3351	Не більше 20°	Не більше 35°	0
4	Мутність	мг/дм ³	ДСТУ 3351	Не більше 0,58	Не більше 1,5	0
5	Смак та присмак	бали	ДСТУ 3351	Не більше 3	Не більше 3	0
6	Водневий показатель рН	Од. рН	ДСТУ ISO 4077	Від 6,5 до 8,5	Від 6,5 до 8,5	7,045
7	Залізо загальне	мг/дм ³	ГОСТ 4011	Не більше 0,2	Не більше 1,0	0,025
8	Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151	Не більше 7,0	Не більше 10,0	15,05
9	Загальна лужність	ммоль/дм ³	ГОСТ 23268	Не нормується (не більше 6,5 – фізіологічна норма)	Не нормується (не більше 6,5 – фізіологічна норма)	7,4
10	Хлориди	мг/дм ³	ГОСТ 4245	Не більше 250	Не більше 350	288,12
11	Перманганатна окиснюваність	мг/О ₂ дм ³	ГОСТ 23268	Не більше 5,0	Не більше 5,0	0,1
12	Сухий залишок	мг/дм ³	ГОСТ 18164	Не більше 1000,0	Не більше 1500,0	1245,0
13	Кальцій	мг/дм ³	ГОСТ 23268	Не більше 130,0	Не більше 130,0	133,4
14	Магній	мг/дм ³	ГОСТ 23268	Не більше 80,0	Не більше 80,0	102,0
15	Сумарний амоній	мг/дм ³	ГОСТ 18190	Не більше 0,5	Не більше 2,6	0,1
17	Марганець	мг/дм ³	ГОСТ 4974	Не більше 0,05	Не більше 0,5	0
18	Нітрати	мг/дм ³	ГОСТ 18826	Не більше 50,0	Не більше 50,0	37,5
19	Нітроти	мг/дм ³	ГОСТ 4192	Не більше 0,5	Не більше 3,3	0

Висновок: зразок води не відповідає нормам ДСанПін 2.2.4-400-10 для водопровідної води центрального водопостачання за показниками: Загальна жорсткість, Хлориди, Сухий залишок Кальцій, Магній.

Води не відповідає нормам ДСанПін 2.2.4-400-10 для води з колодців та каптажних джерел за показниками: Жорсткість, Кальцій, Магній.

Показник **Загальної лужності** перевищує показник фізіологічно повноцінної води.

Начальник лабораторії _____

Власенко О.О.

Результати аналізу стосуються тільки зразків, підданих випробуванню