

		Тип устройства	Тип кабеля	Хар-ки кабеля	Потребл. мощность (где известно), Вт	Тип нагрузки	Расположение
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Прихожая
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Ночное освещение + Ночное освещение (Зал)	Прихожая
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки (правая сторона)	Зал
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки (левая сторона + прихожая)	Зал
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Кухня
неотключаемый	ДАВ	1Р+N В10 30мА	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Звонок+Домофон	Прихожая
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Зал
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5	1900	Посудомойка	Кухня
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5	3600	Комбинированная духовка-микроволновка	Кухня
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Кухня
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5	500+560	Вытяжка + измельчитель в мойке	Кухня
	ДАВ	1Р+N В25 30мА	ВВГнг- LS	3 х 4	7100	Варочная поверхность	Кухня
неотключаемый	ДАВ	1Р+N В10 30мА	ВВГнг- LS	3 х 1,5	260	Холодильник	Кухня
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Теплый пол	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5	30+30	Вытяжная вентиляция + тоже в ванной 2	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5	600+600	Полотенцесушитель (Ванная 1+Ванная 2)	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Ванная 2 (с бойлером)
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N С16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Стиральная машина	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Теплый пол	Ванная 2 (с бойлером)
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение + Освещение (второй гардероб)	Гардероб (между спальней и залом)
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Балкон 2 (рядом с кухней)
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Ванная 2 (с бойлером)
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5	2400	Бойлер	Ванная 2 (с бойлером)
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5	100	Обнаружение протечек	Ванная 2 (с бойлером)
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Детская
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Детская
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Кабинет
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Кабинет
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5	30	Вытяжная вентиляция	Кабинет
неотключаемый	ДАВ	1Р+N В16 30мА	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Телеком + ИТ	
УЗО 2п 63А 30мА	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Спальня
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки + розетки гардероба (ближнего к спальне)	Спальня
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Балкон 1 (в спальне)
	АВ	1Р+N В16	ВВГнг- LS	3 х 2,5		Розетки	Балкон 1 (в спальне)
	АВ	1Р+N В10	ВВГнг- LS	3 х 1,5		Освещение	Балкон 2 (рядом с кухней)
	ДАВ	1Р+N С16 30мА	ВВГнг- LS	3 х 2,5	2500	Приточная вентиляция	Балкон 2 (рядом с кухней)

Сокращения:

АВ	Автоматический выключатель
ДАВ	Дифференциальный АВ
ОП	Ограничитель перенапряжения
МЗ	Молниезащита
ГВН	Главный выключатель нагрузки
УЗО	Устройство защитного отключения