

## А К Т

обстеження садиби Хвостенка Г.П.  
в с. Шкарівка по провулку Надрічний, №2.

11 червня 2014 року

**Ми, комісія в складі :**

Головного архітектора Білоцерківського району  
Тупоти Лариси Володимирівни;

Головного спеціаліста відділу санітарного нагляду Білоцерківського міжрайонного управління Головного Управління держсанепідслужби у Київській області Букач Миколи Миколайовича;

Секретаря сільської ради  
Землевпорядника

Балас Алли Анатоліївни;  
Поліщук Людмили Петрівни;

На письмове звернення гр. Довгополова І.В. та Довгополової Н.Г. до Шкарівської сільської ради від 06.06.2014 року за №02-15- 53

В присутності гр. Довгополова Ігоря Володимировича, що зареєстрований та проживає за цією адресою, провела обстеження садиби гр. Хвостенка Григорія Петровича в с. Шкарівка по провулку Надрічному, №2.

Оглянувши садибу та заслухавши пояснення сусідів, які проживають по провулку Надрічному, комісія встановила, що дійсно має місце витік каналізаційних відходів на проїжджу частину дороги провулку Надрічному.




Очисні споруди для стічних вод на ділянці взагалі відсутні, вигріб для збирання стоків розташований прямо під фундаментом житлового будинку, що створює реальну загрозу спалаху кишкових інфекцій як у сім'ї заявника так і серед населення проживаючого поряд з будинком.

З огляду на вище викладене комісія в термін до 01.07.2014 року рекомендує власнику садиби Хвостенку Г.П. усунути витікання з вигрібної ями.

Якщо у вказаний термін недоліки не будуть усунені то сільська рада змушена буде відключити садибу від централізованого водопостачання до усунення таких.

**Підписи членів комісії :**




Л.В.Тупота  
М.М.Букач  
Л.П.Поліщук  
А.А.Балас