

Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	43	

Армування балок перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА НИЖНЯ

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)

Allplan 2008



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	44	

Армування балок перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА НИЖНЯ

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)

Allplan 2008



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	50	

Армування балок на позн.+6.700
Переріз 1-1,...6-6

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	45	

Армування балок перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА ПОПЕРЕЧНА

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)

Allplan 2008



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	46	

Армування плити перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА НИЖНЯ
поздовж цифрових осей

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)

Allplan 2008



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	49	

Армування плити перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА ВЕРХНЯ
поздовж буквових осей

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	47	

Армування плити перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА НИЖНЯ
поздовж буквових осей

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)

Allplan 2008



Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	48	

Армування плити перекриття на позн. +6.700
АРМАТУРА ВЕРХНЯ
поздовж цифрових осей

В/Ш = 297 / 420 (0.12м2)

Allplan 2008

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітки
		АРМ. перекриття на позн. +6.700			1421.1 кг
	ДСТУ 3760-2006	C1 ø 8 -200 А500С ø 8 -200 А500С L заг=1040 п.м		0.395	410.8 кг
	ДСТУ 3760-2006	C2 ø 8 -400 А500С ø 8 -400 А500С L заг=520 п.м		0.395	205.4 кг
1	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=3000	2	2.65	5.3 кг
2	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=6600	4	5.85	23.4 кг
4	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=1500	14	2.37	33.2 кг
6	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=6600	8	5.86	46.9 кг
15	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=2000	4	3.15	12.6 кг
18	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=3000	4	4.75	19.0 кг
19	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=6800	4	10.75	43.0 кг
21	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=4000	8	3.55	28.4 кг
26	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=6820	8	10.78	86.2 кг
29	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=6600	4	10.43	41.7 кг
32	ДСТУ 3760-2006	ø 8 А500С l=1400	170	0.55	94.0 кг
34	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=3000	36	2.66	95.9 кг
36	ДСТУ 3760-2006	ø 10 А500С l=3000	36	1.85	66.6 кг
42	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=1200	64	1.07	68.2 кг
43	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=2000	15	1.77	26.6 кг
44	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=1500	15	2.37	35.6 кг
45	ДСТУ 3760-2006	ø 12 А500С l=1200	29	1.07	30.9 кг
46	ДСТУ 3760-2006	ø 16 А500С l=2000	15	3.16	47.4 кг
					804.9 кг
		МАТЕРІАЛИ			
		Бетон класу В25			23.8 м3

Примітки: до сіток С1 та С2 додатково збільшено расход арматури на 5%
для анкерових стрижнів сітки та встановлення опорних хомутів між нижньою та верхньою сіткою.
Захисний шар для нижньої арматури -20-25 мм. для верхньої арматури 20мм. Площа плити перекриття 97 м2
Товщина плити перекриття -150мм. Висота балок -400мм (разом з висотою плити перекриття 150мм).
Позн. верху плити перекриття +6.700.
Позн. низу балок (шов бетонування колон) +6.300.

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
4	20, 120
32	20, 20, 30
42	85, 20
45	85, 20

Відомість витрат сталі,кг

Марка елемента	Вироби арматурні					Всього
	Арматура класа А500 ДСТУ 3760-2006					
	ø5	ø10	ø12	ø16	Р-10ø	
Перекриття +6.700	710.2	66.6	325.7	318.6	1421.1	1421.1

Зм.	Кіл.уч	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГІП					
Гол.констр.	Пряка				
Перевірив					
Розробив	Пряка				

Реконструкція приміщень в частині будинку по вул.Тимошенко 9 з надбудовою

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	51	

Специфікація арматури
Відомість витрат сталі