

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
 ОБУХІВСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Ідентифікаційний код 38568787
 № 20 Р.
 08720, м.Українка, Обухівського р-ну,
 Київської обл., вул. Будівельників, 9
 тел.: (04572) 2-15-04



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»

ОБУХІВСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

08720 м. Українка, вул. Будівельників, 9 Обухівський р-н, Київська обл..

тел. (04572)2-15-04, факс 520-93-31, 2-18-43, 2-12-63, 2-19-05

mail: mail@obuhov-ses.kiev.ua <Rabchuk_ses@mail.ru>

Web: WWW.obuhov-ses.kiev.ua

ПРОТОКОЛ № 16 - 19

по визначенню питомої активності природних
 радіонуклідів в будівельних матеріалах

Виданий (кому) ТОВ «АЕРОК»

Виданий (ким) ДУ "КОЛЦ ДСЕСУ" Обухівський міжрайонний відділ

Дата вимірювання 04.12.2013 Тип приладу :Радіометр „РУГ-91М „

Свідоцтво про метрологічну атестацію від 17.03.2013р

№ п/п	Дата відбору проби	Найменування будматеріалів	²²⁶ Ra, Бк/кг	²³² Th, Бк/кг	⁴⁰ K Бк/кг	Аеф, Бк/кг	Клас
1	04.12.2013р	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення густиною 500кг/м³	25,1	9,7	0	37,8	1 клас
2	04.12.2013р	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення густиною 400кг/м³	1,7	31,5	0	42,9	1 клас
3	04.12.2013	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення густиною 300кг/м³	0	27,5	102,0	44,6	1 клас
4	04.12.2013	Вироби стінові з ніздрюватого теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення густиною 200кг/м³	1,2	23,8	51,5	37,3	1 клас

Класифікація по видам використання (згідно НРБУ -97 , п.8.5.1)

I клас – (Аеф. ≤ 370 Бк/кг) – для всі видів будівництва без обмежень

II клас – (370 Бк/кг < Аеф. ≤ 740 Бк/кг) – для промислового будівництва та будівництва шляхів .

III клас – (740 Бк/кг < Аеф ≤ 1350 Бк/кг) – для будівництва підземних споруд , шляхів, гребель та інших об'єктів , де час перебування людей становить не більше ніж 50% часу робочого дня.

ЗАВ. ЛАБОРАТОРІСІЮ

ЛАБОРАНТ

Борисюк Р. Ю.

Мовчан Т. І.