

## Данные о петлях

Помещение	Номер петли	Дл. брутто, м	Тепл. нагрузка, Вт	Расх. в петле, кг/с	Скор. в петле, м/с	Кол. соед., шт	Потери давл., Па	Номер колл.
Ванная, туалет, прихожая	3	81.000	1011.516	0.024	0.216	0	6687.363	1
ИТОГО		81.000	1011.516	0.024		0		
Детская	1	89.000	1060.921	0.025	0.226	0	7972.919	1
ИТОГО		89.000	1060.921	0.025		0		
Спальня	2	110.000	1697.522	0.041	0.362	0	22218.777	1
ИТОГО		110.000	1697.522	0.041		0		
Столовая	4	79.000	1232.136	0.029	0.263	0	9152.664	1
Столовая	5	78.000	1215.501	0.029	0.259	0	8827.539	1
Столовая	6	78.000	1215.501	0.029	0.259	0	8827.539	1
ИТОГО		235.000	3663.139	0.088		0		
ВСЕГО		515.000	7433.099	0.178		0		

## Данные о коллекторах

Номер колл.	Ø колл., мм	Номер петли	Длина петли брутто, м	Тепл. нагрузка, Вт	Расход, кг/с	Скорость, м/с	Потери давления, Па	% откр. вентиля
1	20.00	1	89.000	1060.921	0.025	0.226	7972.919	35.884
1	20.00	2	110.000	1697.522	0.041	0.362	22218.777	100.000
1	20.00	3	81.000	1011.516	0.024	0.216	6687.363	30.098
1	20.00	4	79.000	1232.136	0.029	0.263	9152.664	41.193
1	20.00	5	78.000	1215.501	0.029	0.259	8827.539	39.730
1	20.00	6	78.000	1215.501	0.029	0.259	8827.539	39.730
ИТОГО		6	515.000	7433.099	0.178	0.571	22703.711	
ВСЕГО		6	515.00	7433.10	0.18			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------