



### Специфікація фундаментів

Марка	Позначення	Найменування	Кількість
	Арматура	Ø6 A240С, загальна довжина Ø10 A400С, загальна довжина	200,0 195,0
	Бетон	кл. В-15	25,00 м <sup>3</sup>

#### ВКАЗІВКИ ПО ВЛАШТУВАННЮ ФУНДАМЕНТІВ

- За відносну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху будинку
- Конструкція фундаментів даного проекту розроблена для конкретних геологічних умов, при інших геологічних умовах можлива зміна конструкції фундаменту, а саме:
  - Влаштування монолітної подушки
  - Використання збірних з/б фундаментних подушок
- Після відриття котлованів під фундаменти перед монтажем конструкцій фундаментів викликати на місце представника проектної організації для уточнення ґрунтів під основу фундаментів.
- Зворотню засипку виконувати місцевим суглинистим ґрунтом рівномірними з усіх сторін фундаменту шарами по 200-300 мм з трамбуванням. Перед початком зворотньої засипки котлован і пазухи необхідно очистити від будівельного сміття.
- Підсіпку ґрунту під підлогу виконувати після зворотньої засипки фундаментів. Підсіпку виконувати місцевим ґрунтом оптимальної вологості шарами 100-200 мм з ущільненням трамбовками.
- Навколо будинку виконати бетонне вимощення з бетону кл. В10, морозостійкістю F50, товщиною 80 мм по підготовці з піску товщиною 150 мм шириною 900 мм.
- Укладання бетону виконувати з вібруванням.
- Горизонтальна гідроізоляція передбачена на відм. -0.100 з цементно-піщаного розчину М 100 з гідрофобізуючими дабавками (типу "Euroolan"), або самоклеюча гідроізоляційна плівка Ceresit BT 21.
- Вертикальна гідроізоляція виконується шляхом обмазки гарячим бітумом за 2 рази.
- Отвори в фундаментах для пропуску комунікацій після їх монтажу забетонувати бетоном кл. В-7,5
- Прив'язку каналізаційних і водопровідних отворів уточнити на місці.

ГП-20/13

Зм.	Кіл.	Арк.	№	Підпис	Дата			
						Індивідуальний житловий будинок садибного типу		
ГАП		Матвієнко				Р. П.	12	
Проект		Матвієнко				План фундаменту		
Перевірив		Тиханський				НПФ "Галпроект" м.Львів		
Н.контр.								