

УМГ „ЛЬВІВТРАНСГАЗ“

Рівненське ЛВУМГ Новоград-Волинська виробничо-технічна служба

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № 025/13

Чинне до 31 березня 2016 р.

ПАСПОРТ

фізико-хімічних показників природного газу

переданого Новоград-Волинською ВТС Рівненського ЛВУМГ з ГРС Першотравневе, ГРС Овруч, ГРС Ігнатпіль, ГРС Нові-Велідники, ГРС Ходаки, ГРС Коростень, ГРС Десятини, ГРС Симаківка, ГРС Куліші, ГРС Ємільчине, ГРС Симони, ГРС Лугини, ГРС Бучмани, ГРС Олевськ, ГРС Новоград-Волинський, ГРС Городниця, ГРС Чижівка, ГРС Манятин, ГРС Міньківці, ГРС Корчик, ГРС Михайлючка, ГРС Корець - по г-ду Торжок-Долина

за період з 1 вересня по 30 вересня 2015р.

Число місяця	Компонентний склад													Точка роси вологи (P= 4МПа), °С	Густина, кг/м ³ при 20 °С, 101,325 кПа	Теплота згоряння нижча, ккал/м ³	Число Воббе вище, ккал/м ³	Маса механічних домішок, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Масова концентрація сірководню, г/м ³
	Одиниці виміру	метан	етан	пропан	ізо-бутан	н-бутан	пентани	гексани та вищі	азот	діоксид вуглецю	гелій	водень	кисень							
01.09.15	мол, %	96,379	2,155	0,498	0,088	0,081	0,025	0,007	0,621	0,133	0,011	0,002	0,000	0,6949	8156	11910				
	об, %	96,405	2,142	0,491	0,086	0,078	0,023	0,007	0,622	0,133	0,011	0,002	0,000							
08.09.15	мол, %	96,448	2,158	0,497	0,088	0,080	0,025	0,006	0,551	0,133	0,012	0,002	0,000	0,6945	8161	11921				
	об, %	96,475	2,145	0,489	0,085	0,078	0,023	0,006	0,552	0,133	0,012	0,002	0,000							
15.09.15	мол, %	89,917	5,032	1,157	0,116	0,182	0,087	0,043	1,531	1,886	0,047	0,002	0,000	0,7493	8255	11593				
	об, %	89,982	5,004	1,140	0,113	0,176	0,082	0,038	1,535	1,881	0,047	0,002	0,000							
22.09.15	мол, %	89,853	4,980	1,141	0,114	0,177	0,092	0,037	1,633	1,921	0,050	0,002	0,000	0,7495	8236	11565				
	об, %	89,916	4,953	1,125	0,111	0,172	0,087	0,032	1,637	1,915	0,050	0,002	0,000							
23.09.15	мол, %	96,450	2,040	0,528	0,091	0,085	0,027	0,010	0,654	0,101	0,012	0,002	0,000	0,6947	8156	11911				
	об, %	96,474	2,028	0,520	0,089	0,083	0,026	0,009	0,656	0,101	0,012	0,002	0,000							
29.09.15	мол, %	96,487	2,182	0,393	0,070	0,060	0,019	0,007	0,585	0,185	0,011	0,001	0,000	0,6934	8135	11892				
	об, %	96,500	2,170	0,386	0,068	0,058	0,018	0,007	0,586	0,185	0,011	0,001	0,000							

Головний інженер
Рівненського ЛВУМГ



Технік-лаборант І.Ф. Пилькевич

В.М. Тиндик

30.09. 2015р.

І.Ф. Пилькевич

30.09. 2015р.