

Показатель	Ед. изм.	Исходная вод	По ДСанПиН 2.2.4-171-10
Запах	балл	2	<2
Цветность	град.	18,6	<20
Мутность	мг/л	11,14	<0,58(1,5)
Жесткость общая	мг-экв/л	6,6	<7
Железо общее	мг/л	2,13	<0,2
Нитраты	мг/л	<1	<50
Сухой остаток	мг/л	385	<1000