

Умовні позначення

- 3 Номер інженерно-геологічного елемента
- ▲1/3 Місце відбору зразка ґрунту порушеної структури та його номер
- $\frac{P_{гв}}{22.02.16}$ 2.4 Рівень ґрунтових вод / Дата заміру глибина, м

Коефіцієнт водонасичення та показник текучості ґрунтів



Нормативні та розрахункові характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтів

Номер ІГЕ	Вологість, W, д.о.	Показник текучості, I _L , д.о.	Коефіцієнт пористості, e, д.о.	Коефіцієнт водонасичення, S _r , д.о.	Щільність, г/см ³		Кут внутрішнього тертя, град.		Питоме зчеплення, С, кПа		Модуль деформації, E, МПа	Умовний опір R _o , кПа
					ρ _{n,II}	ρ _I	φ _{n,II}	φ _I	с _{n,II}	с _I		
2	0.107	<0	0.670	0.42	1.76	1.73	26	23	14	9	16	210
3	0.227	0.94	0.701	0.86	1.92	1.88	23	20	12	8	13	170
4	0.260	-	0.688	1.00	1.98	1.94	28	24	3	2	19	140
5	0.268	0.81	0.719	1.00	1.97	1.93	18	16	22	15	14	190

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № ор.

Зм.	Кільк	Арк.	№ док	Підпис	Дата
-----	-------	------	-------	--------	------

22.02.16-ІГ.ПЗ

Аркуш
2