


Ergebnisse der U-Wertberechnung



System: REHAU Brillant-Design
oder gleichwertiger Art

Fenster/Fenstertür, Rechteckfenster, zweiteilig

Breite: 1200 mm, Höhe: 1400 mm

Farbe: weiß

Feld: 1 Fest im Rahmen

Feld: 2 Dreh-Kipp Rechts

Verglasung: 36mm 4 - 12Cr - 4 - 12Cr - 4, Ug=0.4

Rahmenprofil: Blendrahmen 68 BriD - 1550005

Flügelprofil: Flügel Z 60 BriD - 1550415

Pfostenprofil: Pfosten 86 BriD - 1550025

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1: 0.89 W/m²K

Profilfläche Af: 0.62 m²

U-Wert Profil Uf: 1.3 W/m²K

Glasfläche Ag: 1.06 m²

U-Wert Glas Ug: 0.4 W/m²K

Länge Glasrand Lg: 6.60 m

Psi-Wert Glasrand Psi_g: 0.040

Länge Wandanschluss Le: 5.20 m