



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ (КПИ)
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИОННОГО ОБМЕНА И АДСОРБЦИИ
 Свидетельство об аттестации в Укрметртестстандарте
 № ПТ-0165/07 от 18.06.2007 г.

✉ 03066, г. Киев, пр. Победы, 37, корп. 4, к. 117
 ☎ (44) 406 83 22
 ✉ ecos@carrier.kiev.ua

№ 10-2/06 от 10.06.2010

ЗАКАЗЧИК: Иванов Е.А.

(скважина, Клавдиево)

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРОБЫ ВОДЫ:

Наименование показателя	Значение показателя	
	фактическое	по ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая"
рН	7,4	6-9
Мутность, мг/л	1,3	<1,5
Жесткость общая, мг-экв/л	3,5	<7
Щелочность общая, мг-экв/л	4,24	0,5-6,5*
Железо общее, мг/л	0,35	<0,3
Марганец, мг/л	0,12	<0,1
Нитраты, мг/л	1,7	<45
Окисляемость, мгО ₂ /л	2,7	<4*
Сухой остаток, мг/л	236	<1000

*ДСАНПІН 136/1940 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"

Зам. зав. лабораторией, к.т.н.

Н.В. Макарова