

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

**ТУ 2257-004-46128283-2016**

|                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол №.....                                           | 354-05/10-СТ                                                                                     |
| Дата.....                                                 | 24.05.2017 г.                                                                                    |
| Утвержден (+ подпись).....                                | С.П. Павлов                                                                                      |
| Испытан (+ подпись).....                                  | С.В. Лаврентьев                                                                                  |
| Испытательный центр.....                                  | Испытательная лаборатория «Серт-Тест»<br>Общества с ограниченной ответственностью<br>«Серт и Ко» |
| Адрес.....                                                | 129085, город Москва, улица Большая Марьинская,<br>дом 5                                         |
| Аттестат аккредитации.....                                | № РОСС RU.04ИДЮ0.002                                                                             |
| Срок действия.....                                        | до 14.03.2022 г.                                                                                 |
| Место проведения испытаний.....                           | 129085, город Москва, улица Большая Марьинская,<br>дом 5                                         |
| Вид испытаний .....                                       | Сертификационные испытания                                                                       |
| Заказчик .....                                            | Общество с ограниченной ответственностью<br>«ХимСтар»                                            |
| Адрес.....                                                | 420111, город Казань, улица Чернышевского, дом 35,<br>офис 306                                   |
| Стандарт.....                                             | ТУ 2257-004-46128283-2016                                                                        |
| Испытательная процедура.....                              | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 17177-94                                                                      |
| Тип объекта испытаний.....                                | Напыляемый полиуретановый утеплитель                                                             |
| Торговая марка .....                                      | POLYNOR                                                                                          |
| Тип/модель.....                                           | POLYNOR                                                                                          |
| Изготовитель .....                                        | Общество с ограниченной ответственностью<br>«ХимСтар»                                            |
| Адрес .....                                               | 420111, город Казань, улица Чернышевского, дом 35,<br>офис 306                                   |
| Обозначения результата испытаний:                         |                                                                                                  |
| - требование (испытание) не применяется .....             | XX                                                                                               |
| - соответствует требованию/выдержал испытание .....       | ДА                                                                                               |
| - не соответствует требованию/не выдержал испытание ..... | НЕТ                                                                                              |



**Примечания:**

В этом протоколе в качестве десятичного разделения используется запятая.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

|                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Заводской или регистрационный номер образца                                 | б/н                     |
| Дата поступления образца в лабораторию                                      | 22.05.2017              |
| Дата проведения испытаний                                                   | 23.05.2017 – 24.05.2017 |
| <b>Условия проведения испытаний</b>                                         |                         |
| Условия проведения испытаний в соответствии с требованиями<br>ГОСТ 15150-69 | ДА                      |


## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

| № п/п | Контролируемый показатель                            | Нормативное значение показателя               | НД на метод испытаний          | Фактическое значение                          | Вывод |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 1     | Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации | $\lambda = 0.025 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$ | ГОСТ 7076-99,<br>ГОСТ 17177-94 | $\lambda = 0.025 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$ | ДА    |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Представленный на испытания напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR, производства Общества с ограниченной ответственностью «ХимСтар», адрес: 420111, город Казань, улица Чернышевского, дом 35, офис 306, соответствует требованиям ТУ 2257-004-46128283-2016, в части ГОСТ 7076-99 и ГОСТ 17177-94.

Испытатель



/ С.В. Лаврентьев