



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.06. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 24659

Покрівельний підкладковий матеріал FINNMASTER

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 5603

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та ремонт; реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Rosenlew RKW Finland Ltd., Фінляндія, Ulasoortie, 185, 28600, Pori, Finland

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Фінські будівельні матеріали", Україна, 03039, м. Київ, пр-т Науки, буд 18

e-mail:ukraine@roofshield.su http://ukraine@roofshield.su, код ЄДРПОУ: 37166797

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт №2012/1 від 17 травня 2012 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

рівні міграції шкідливих речовин у повітряне середовище не більше ДР, а саме: формальдегіду 0,003 мг/м³, інтенсивність запаху – не більше 2 балів відповідно до Державних санітарних правил та норм «Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2012 р. № 1139, Інструкції 6035.А-91 «Інструкція по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись вимог даного висновку, рекомендацій виробника. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покрівельний підкладковий матеріал FINNMASTER, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.06.2020 р.