

ПРОТОКОЛ № 37
дослідження питної води
від "23" січня 2019 року

Місце відбору проби : _____

Найменування вододжерела: свердловина 2

Найменування показника	Значення показника	Одиниці вимірювання	Найменування НД
Запах	Б/з 06 <i>до 2,5</i>	Бали	ГОСТ 3351-74
Кольоровість	8° <i>до 20°</i>	Градуси	ГОСТ 3351-74
Прозорість	>30см <i>> 30см</i>	сантиметри	ГОСТ 3351-74
осад	немає		
РН	7,71 <i>6,5-8,5</i>		
Окисність	4,88 <i>до 5</i>	мгО ₂ /дм ³	
Аміак	0,05 <i>до 0,5</i>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрити	0,004 <i>до 0,5</i>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	2,22 <i>до 5,0</i>	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	14,0 <i>до 7</i>	мг-екв/дм ³	ГОСТ 4151-72
Лужність загальна	8,0 <i>до 6,5</i>	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	55,0 <i>до 25,0</i>	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфати	69,0 <i>до 25,0</i>	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо	<0,005 <i>до 0,2</i>	мг/дм ³	СЭВ
Кадмій	<0,0005 <i>-</i>	мг/дм ³	СЭВ
Цинк	<0,005 <i>до 1</i>	мг/дм ³	СЭВ
Мідь	<0,005 <i>до 1</i>	мг/дм ³	СЭВ
Марганець	0,29 <i>до 0,05</i>	мг/дм ³	СЭВ
Свинці	<0,005 <i>до 0,01</i>	мг/дм ³	СЭВ