Расч. мощность системы отопления согл. СНиП

Этаж:	01 Первый										
№ п/п	Наименование помещен.	tв °C	пол м2	QT-пол Вт	QT Вт	Qнар Вт	Qв Вт	Qрас' Вт	Qрас'' Вт	Qрас/м2 Вт/м2	Qрас/м3 Вт/м3
1/1	Прихожая	20	4	53	448	448	208	656	656	155	52
1/2	Топочная	20	5	57	388	388	223	611	611	135	45
1/3	Комната	22	22	259	1208	1208	555	1763	1763	82	27
1/4	Жилая комната 1	22	11	146	791	791	284	1075	1075	98	33
1/5	Жилая комната 2	22	17	195	981	981	431	1412	1412	85	28
Сумма:			58	710	3816	3816	1701	5517	5517	95	32

Сумма площади пола 58 м2
Сумма QT-пол 710 Вт

Расчет теплозатрат согл. СНиП

Сумма Qт		=	3816 Вт
Сумма Qт.наружу		=	3816 Вт
Сумма Qв		=	1701 Вт
Qрасч. здания	3816 Вт + 1701 Вт	=	5517 Вт

Легенда:
Qрасч.' = сумма (Qт + Qв)
Qрасч.'' = сумма (Qт.наружу + Qв)
QT-пол – теплопотери через пол