

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 1028/8

на смесь бетонную БСТ В 20 ПЗ по ДСТУ БВ.2.7.-96-2000

Наименование организации-изготовителя:

ЧП «Будиндустрия-1»

1. Потребитель Крюковщина
2. Класс бетона по прочности в проектном возрасте: В 20
3. Удобокладываемость смеси, см: на заводе-изготовителе 17 и у места укладки
4. Номер состава бетонной смеси 4/3
5. Дата и время отправки бетонной смеси 28.10.2010
6. Класс (марка) бетона на сжатие в возрасте 28 сут. 250
7. Другие показатели качества
8. Требуемая прочность бетона, МПа (кг/см²) 250
9. Наименование добавки, объем, % от массы цемента Центрамент- 0,6%
10. Температура на поверхности бетона при окончании его уплотнения в опалубке и перед началом работ по тепловой обработке, °С: 7
11. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф, Бк-кг 1
12. Наибольшая крупность заполнителя, мм 20
13. Дата выдачи документа 28.10.2010
- Начальник участка № 2 лаборант оператор



Примечание:
1. Заказчик несет полную ответственность за бетонную смесь с момента ее получения и выполнения всех требований СН и П III-5-76 по ее качеству, уплотнению и уходу.
2. Восстановление или увеличение подвижности смеси допускается лишь введением пластификатора, который использовался при ее приготовлении в количестве 2-25% от указанного в п. 9. Использование воды для этих целей запрещено.

НАКЛАДНА № 1028/8

28.10.2010 р.

Постачальник ПП "Будіндустрія-1"

Одержувач: Крюковщина

Умови постачання: 6807

№ з/п	Назва	Од. вим.	К-ть	ЦІНА без ПДВ	СУМА без ПДВ
1	Бетон В20 ПЗ	м куб.	6,0		

Одержав

Відпустив

ПП "БУДІНДУСТРІЯ-1"
ІПН 347631926593
ПОВІТРЯНИЙ ПР-Т. 100
232 59 71, 067-214 81 17