

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Поз.	Найменування групи струмоприймачів	Встановлена потужність, кВт	Коефіцієнт попиту (одно- часності)	Розрахункова потужність, кВт
1	Електроосвітлення будинку	10,5	1,0	10,5
2	Зовнішнє електроосвітлення	6,0	1,0	6,0
3	Пожежна сигналізація	0,1	1,0	0,1
4	Охоронна сигналізація	0,1	1,0	0,1
5	Сигналізація загазованості	0,1	1,0	0,1
6	Кондиціонери	18,0	0,8	14,4
7	Подютові споживачі	7,0	0,4	2,8
8	Споживачі топкової	2,5	0,7	1,8
9	Електрокотел	35,0	1,0	35,0
Сумарна розрахункова потужність, кВт				70,8
Сумарна розрахункова потужність, кВт, з урахуванням коефіцієнта неспівпадання максимумів навантаження: $K=0,60$				42,5

Зам. інв. №	
Підп. і дата	
Інв. № ориг.	

Розрахунок електричних
навантажень