

Спочатку виберіть станцію

Vatutina 3a

2313053532

Підключитися

Додаткові налаштування

Напруга EPS (В) (?)

230

Частота EPS (Гц) (?)

50

Встановити

Встановити

Мережа в першу чергу (?)

Час початку викор.
мережі 1 (?)

23 : 00

Встановити

Час початку викор.
мережі 2

00 : 00

Встановити

Час початку викор.
мережі 3

00 : 00

Встановити

Час закінчення викор.
мережі 1 (?)

07 : 00

Встановити

Час закінчення викор.
мережі 2

00 : 00

Встановити

Час закінчення викор.
мережі 3

00 : 00

Встановити

Гібридні налаштування

Живлення
навантаження

Увімкнути

Вимкнути

одночасно (PV+AC) (?)
Експорт в Мережу (?)

Увімкнути

Вимкнути

Відсоток експорту
потужності (%) (?)

Встановити

100

Налаштування заряду АКБ

Максимальний струм заряду
(А) (?)

4

Встановити

Свинцева-кислота

Напруга заряду (В) (?)

58

Встановити

Зарядка від мережі

Зарядка від мережі (?)

Відповідно

Встановити

Струм заряду АКБ від
мережі (А) (?)

Встановити

40

Час початку заряду від
мережі 1

00 : 00

Встановити

Час початку заряду від
мережі 2

00 : 00

Встановити

Час початку заряду від
мережі 3

00 : 00

Встановити

Час закінчення заряду
від мережі 1

00 : 00

Встановити

Час закінчення заряду
від мережі 2

00 : 00

Встановити

Час закінчення заряду
від мережі 3

00 : 00

Встановити

Встановити **Напруга початку зарядки від мережі (В) (?)** 52

Встановити **Напруга кінця зарядки від мережі (В) (?)** 53

Встановити **Початок заряду АКБ від мережі SOC(%) (?)** 82

Встановити **Кінець заряду АКБ від мережі SOC(%) (?)** 82

Заряд від генератора

Встановити **Тип розмірності заряду АКБ від генератора (?)** Відповідно д

Встановити **Напруга початку зарядки від генератора (В) (?)** 52

Встановити **Початок заряду АКБ від генератора SOC(%) (?)** 80

Встановити **Макс. вхідна потужність генератора (Вт) (?)** 1000

Встановити **Струм заряду АКБ від генератора (А) (?)** 5

Встановити **Напруга кінця зарядки від генератора (В) (?)** 55

Встановити **Кінець заряду АКБ від генератора SOC(%) (?)** 100

Налаштування розряду АКБ

Встановити **Контроль розряду АКБ (?)** Відповідно з

Встановити **Максимальний струм розряду (А) (?)** 110

Встановити **Напруга зупинки розряду (В) (?)** 46

Встановити **SOC зупинки розряду без мережі (%) (?)** 0

Встановити **Напруга зупинки розряду з мережею (В) (?)** 52.5

Встановити **SOC зупинки розряду з мережею (%) (?)** 83

Скинути

Все за замовчуванням
Перезавантажити