

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

м. Київ, СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 327 / 0

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 р. № 160

Протокол № 174

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД «1» 04 2001 рокуМісце відбору проби с. Гримків Я.ТНайменування джерела СердюківкаДата і час відбору проби 1.04.01Запах нейтр. бали при 20° С нейтр. бали при 60° С ГOST 3351-74Присмак б/к бали при 20° С ГOST 3351-74Кольоровість 61 градуси ГOST 3351-74Мутність 2,3 по ГOST 3351-74Осад (описати) -Прозорість - смРН 7,1Залишковий хлор: вільний - мг/дм³ ГOST 18190-72зв'язаний - мг/дм³ ГOST 18190-72Залишковий озон - мг/дм³ ГOST 18301-72Окисність 2,0 мгО₂/дм³Азот: аміаку 0,09 мг/дм³ ГOST 4192-82нітрити 10,003 мг/дм³ ГOST 4192-82нітратів 10,44 мг/дм³ ГOST 18826-73Загальна жорсткість 5,5 мг-екв/дм³ ГOST 4151-72Сухий залишок 320,0 мг/дм³ ГOST 18164-72Хлориди 6,4 мг/дм³ ГOST 4245-72Сульфати 4,5 мг/дм³ ГOST 4389-72Залізо 0,8 мг/дм³ ГOST 4011-72Мідь - мг/дм³ ГOST 4388-72Цинк - мг/дм³ ГOST 18293-72Свинець - мг/дм³ ГOST 18293-72Миш'як - мг/дм³ ГOST 4152-89Барій - мг/дм³ СанПін №383

від 23.12.96

Фтор - мг/дм³ ГOST 4386-89Залишковий алюміній - мг/дм³ ГOST 18165-89Поліфосфати - мг/дм³ ГOST 18309-72